

**INTRODUCCIÓN**

Informativo mensual que tiene por objetivo informar respecto a los accidentes con consecuencia fatal ocurridos en el mes y entregar recomendaciones a las empresas adheridas. Esto se enmarca de acuerdo a lo regulado por la SUSESO mediante la Circular N°2.611.

N°	Tipo Accidente	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	RECOMENDACIONES
1	<b>Electrocución</b>	Trabajador realizaba labores de limpieza de transformador eléctrico de 16.000 Volt., con un escobillón con mango metálico, recibiendo descarga eléctrica, al hacer contacto con transformador	Bajo entrenamiento y capacitación del personal que ingresa a la sala de equipos eléctricos a efectuar labores de aseo. Desconocimiento de los riesgos a los cuales se expone el trabajador en las tareas encomendadas. Falta de señales de seguridad y de advertencia del peligro existente en el lugar. Falta de procedimiento de trabajo que indique los pasos a seguir para efectuar la actividad con el menor riesgo posible	Se debe asegurar el entrenamiento y capacitación del personal que ingresa a la sala de equipos eléctricos indicando claramente los riesgos y medidas de control que deben adoptar antes de ingresar. Se debe realizar un procedimiento para regularizar el ingreso y uso que se debe dar a esta sala de equipos, indicando claramente las medidas preventivas aplicables. La empresa debe señalar el área con señales de seguridad y advertencia (acceso restringido, peligro alta tensión, equipos energizados)
2	<b>Intoxicación</b>	Según declaración de jefe de faena, al llegar al lugar de trabajo encuentra cuerpo de trabajador tendido en el suelo, cubierto con frazadas, además se encontraba un brasero apagado en el mismo lugar.	Intoxicación con Monóxido de Carbono emanado por brasero que se encuentra en el lugar habitación del trabajador. Exposición a temperaturas extremas durante el periodo de pernoctación del trabajador.	Utilizar sistemas de calefacción que no cuenten con procesos de combustión (estufas eléctricas, radiadores, entre otros) Establecer regímenes adecuados de descanso en refugios protegidos de las inclemencias del clima.
3	<b>Atropello</b>	El trabajador se encontraba barriendo en la vía pública, en el momento que cruza la calzada en la intersección de Alameda con las Rejas sufre atropello por un bus .	No advertir el peligro por parte del trabajador afectado al cruzar con semáforo en rojo (Según lo indicado en parte carabinero).	Revisar y/o actualizar procedimiento de trabajo seguro, indicando las precauciones de atropello en la vía pública. Realizar re inducción del procedimiento de trabajo seguro enfocado en los peligros de atropello en la vía pública.
4	<b>Atricionamiento</b>	Procedía a recoger bolsas con basura desde el suelo cuando camión recolector genera atrición de su cabeza entre árbol y carrocería del mismo, cuando chofer de este último maniobra en pasaje estrecho.	Planeación y/o programación inadecuada del trabajo, debido a deficiencias en el proceso de inducción y supervisión en el puesto de trabajo. Deficiencias en el diseño de las rutas, estas no contemplan restricciones de ingreso a pasajes o vías de circulación con virajes estrechos o reducidos. No advertir el peligro, al intentar recoger bolsa de basura próxima al lugar donde el camión recolector se encontraba realizando maniobra de viraje en espacio reducido	Re-instruir a todos los trabajadores del puesto de trabajo involucrado (Auxiliares recolectores) y a los que realizan tareas similares, respecto del procedimiento de trabajo seguro y las prohibiciones existentes en la operación. Realizar identificación de los peligros en las rutas de recolección, con el objeto de rediseñar la ruta de operación. Se deberán identificar las zonas de la ruta que presentes condiciones adversas que pudiesen ocasionar accidentes, las cuales deben ser conocidas por todo el personal.
5	<b>Colisión</b>	Conductor y el acompañante del camión recolector de residuos fallecen en el lugar del accidente cuando son impactados frontalmente por otro camión que se cruza hacia su pista.	Faltan antecedentes para determinar las causas que dieron origen al accidente. A la espera de informe de organismo competente (SIAT de Carabineros de Chile). Se presume como causa la falta de visibilidad generada por neblina que se encontraba en ese momento.	Realizar curso "Conducción defensiva bajo condiciones adversas" a todos los conductores de camión recolector de residuos.
6	<b>Colisión</b>	Trabajador conduce bus por Ruta 5 Norte, cuando impacta frontalmente contra acoplado de camión que realiza maniobra inesperada cruzando la calzada en dirección norte a sur hacia estación de servicio.	Acción imprudente de un tercero	Realizar curso "Conducción defensiva" a todos los conductores de la empresa.
7	<b>Atricionamiento</b>	En circunstancias que se desconocen trabajador desciende de camión que conducía, momento que vehículo se desliza. Al tratar de subir para detenerlo es aprisionado por costado del mismo contra una jaula, provocándole la muerte en el lugar.	Omitir bloqueo de vehículo (trabajador se baja de vehículo sin instalar freno de mano). Adoptar acción insegura (trabajador se cruza por vehículo para detenerlo)	Confeccionar procedimiento de trabajo "Conducción segura" e incluir peligros asociados por etapa. Difusión de Procedimiento de trabajo a todo el personal Conductor que ejecute esta tarea.