
achs seguro laboral

USTED SÍ SABE
ANTICÍPESE SIEMPRE

PELIGROS ELÉCTRICOS EN EXCAVACIONES

A QUÉ PASÓ



B REFLEXIONEMOS

¿Qué lo causó?

¿Era evitable?

¿Alguien más del equipo podría haberlo evitado?

C USTED YA SABE

Antes de que la maquinaria empiece a operar...

Revise la existencia de tendido eléctrico

Marque una zona de seguridad alrededor de la máquina

Y durante la operación...

Siga el procedimiento de trabajo seguro

Debe haber siempre un señalero



Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

achs seguro laboral

CÓMO USAR ESTA FICHA



Léala con atención antes de hacer la charla

Durante la charla, **lea esta cara de la ficha** y muestre la otra a los trabajadores

Dialogue con su equipo en torno a las preguntas B y las medidas C

Use un lenguaje **simple y cercano**

5 PELIGROS ELÉCTRICOS EN EXCAVACIONES

A DESCRIPCIÓN DEL CASO

No solo se generan accidentes por derrumbes en las excavaciones. Analicemos el siguiente caso:

En una obra, una retroexcavadora estaba en un área donde había **líneas aéreas de teléfono y de medio voltaje.**

El día del accidente, durante la mañana, la retroexcavadora había rozado una línea telefónica y tuvo que ser reubicada.

En la tarde, la visión del operador de la maquinaria fue obstruida por el sol. En un momento, el brazo de la retroexcavadora **tocó una de las líneas** de medio voltaje, al mismo tiempo, un trabajador de 26 años **se apoyó en la maquinaria y se electrocutó.**

Inmediatamente se le efectuó resucitación cardiopulmonar, sin embargo, fue declarado muerto en el lugar.

B PREGUNTAS

¿Cuáles fueron las causas de este accidente?

¿El trabajador podría haber evitado el accidente?

¿Alguien más del equipo podría haberlo prevenido?

C MEDIDAS A REFORZAR

Antes de que la maquinaria empiece a operar...

- ...**revise el entorno** de trabajo, incluyendo la presencia de tendido eléctrico
- ...**marque una zona de seguridad** alrededor de la maquinaria (que incluya el rango del brazo + 1,5 m) donde esté prohibido el tránsito de personas

Cumpla con el **procedimiento de trabajo seguro.** Si no lo conoce, pídalo a su jefatura

Debe haber siempre un **señalero** para guiar al operador de la maquinaria



Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)